

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 206/1/89  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУАНИН-  
СКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «ШУАНИНСКАЯ СШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Межидов Х.А.

Отдел надзорной деятельности и про- № 206  
филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 6 » декабря 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.  
« 11 » декабря 2019 г. по 11 ч 30 мин. « 11 » декабря 2019 г.

проведена проверка

Зам. нач. отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУАНИН-  
СКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» (МБОУ «ШУАНИНСКАЯ СШ»), с. Шуани, ул. А.Кадырова 24

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор Магамедова Айшат Аладиевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты заменить розетки с повреждениями на новые.(МБОУ "ШУАНИНСКАЯ СШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	19.02.2020	
2	На объекте защиты светильник оборудовать колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.(МБОУ "ШУАНИНСКАЯ СШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	19.02.2020	
3	Установленный на объекте защиты огнетушитель обеспечить порядковым номером.(МБОУ "ШУАНИНСКАЯ СШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 475	19.02.2020	
4	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с составлением соответствующего акта.(МБОУ "ШУАНИНСКАЯ СШ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	19.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;



лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2020 г.

(квартал, месяц).

*Зам. нач. отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Рамзан Сулейманович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » декабря 2019г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получила:

✓

(подпись)

*Директор Магомедова А.А.*

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » декабря 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

### Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.

